



STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i  
140 00 Praha 4, Bartoškova 28

Základní škola

Akademika Heyrovského 4539

430 04 Chomutov

Naše značka  
SÚRO-842/2016/240

Vyřizuje  
Fojtíková  
226 518 168

Praha  
21. 3. 2016


Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu  
-----

Zasíláme Vám výsledky měření OAR ve Vaší základní škole na adrese: Akademika Heyrovského 4539, 430 04 Chomutov, 430 04 Chomutov, které provedli pracovníci Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Podle závěru jejich posudku **nebyly** v budově nalezeny místnosti, ve kterých by byla v době pobytu dětí překročena směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu, 400 Bq/m<sup>3</sup>, stanovená v § 95, odst. 1 vyhlášky 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění.

V budově školy je však nezbytné věnovat i nadále pozornost dostatečné ventilaci místností v době pobytu dětí. Tímto opatřením lze účinně snížit objemovou aktivitu radonu, který se ve školce nahromadí přes noc, případně přes víkend.

S pozdravem

  
Ing. Ivana Fojtíková

ved.odd. radonového průzkumu budov SÚRO, v. v. i.

Příloha: kopie protokolu SÚRO, v.v.i., ze dne 17. 3. 2016

Na vědomí: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
Krajský úřad Ústeckého kraje