



STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i.
140 00 Praha 4, Bartoškova 28

Základní škola

Akademika Heyrovského 4539

430 04 Chomutov

Naše značka
SÚRO/608/2017/240

Vyřizuje
Fojtíková
226 518 171

Praha
5. 6. 2017


Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu

Zasíláme Vám výsledky měření OAR ve Vaší základní škole na adrese Akademika Heyrovského 4539, 430 04 Chomutov, které provedli pracovníci Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Podle závěru jejich posudku **nebyly** v budově nalezeny místnosti, ve kterých by byla v době pobytu dětí překročena referenční hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu, 300 Bq/m^3 , stanovená v § 97, odst. 1 písm. a) vyhlášky 422/2016 Sb., o radiační ochraně a ochraně radionuklidového zdroje. **Není tedy potřeba provádět žádná opatření ke snížení ozáření z radonu.**

Je však nezbytné věnovat i nadále pozornost dostatečné ventilaci tříd a dalších pobytových místností školy. Pokud v budově dojde ke stavebním úpravám, jež mají za cíl snížit energetickou náročnost stavby (instalace lépe těsnících oken nebo zateplení pláště), je vlastník budovy podle ustanovení § 99 zákona 243/2016 Sb. povinen ověřit, že objemová aktivita radonu v pobytových místnostech nadále nepřekračuje referenční hodnotu.

S pozdravem


Ing. Ivana Fojtíková

ved.odd. radonového průzkumu budov SÚRO, v.v.i.

Příloha: kopie protokolu Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., ze dne 31.5.2016

Na vědomí: Magistrát města Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

SÚJB Praha

Krajský úřad Ústeckého kraje